

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 1622—1993

锅炉胀接管孔尺寸 和管端伸出长度

1993-06-01 发布

1994-01-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发布

中华人民共和国机械行业标准

锅炉胀接管孔尺寸

JB/T 1622—93

代替 JB 1622—83

表 2

mm

管子外径	14	16	18	19	22	25	32	38	42	51	57	60	63.5	70	76	83	89	102	
管端 伸出 长度	正常	6						9						10					
	最大	7						11						12					
	最小	5						7						8					

表 3

mm

管子外径	38	42	51	57	60	63.5	70	76	83	
管端 伸出 长度	正常	8		9				10		
	最大	10		11				12		
	最小	6		7				8		

附加说明:

本标准由上海发电设备成套设计研究所、上海工业锅炉研究所提出和归口。

本标准由锅炉专业标准修订组负责起草。

本标准 1975 年首次发布。1988 年第二次修订。

自本标准实施之日起，JB 1622—83《锅炉胀接管孔尺寸及管端伸出长度》作废。