

TSG

特种设备安全技术规范

TSG G0003—2010

工业锅炉能效测试与评价规则

Energy Efficiency Test and Evaluation Regulation

for Industrial Boiler

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布

2010年8月30日



量

按式(4)进行计算:

$$Q_{\text{net}} = \frac{Q_{\text{net},\text{ar}}}{100} \times \frac{100}{100 - q_{\text{net},\text{ar}}} \quad (4)$$

系数。按燃料种类按照表 5-1 取值。

表 5-1 不同燃料的计算系数

燃料种类	煤	天然气
0.6	0.4	0.3
3.5	3.5	2.5

未完全燃烧热损失(q_3)

损失(q_3)按附录 A-2 取值。

表 5-2 气体不完全燃烧热损失(q_3)

数值	
$CO \leq 0.05$	$0.0 < CO \leq 0.1$
$CO \leq 100$	$(500 < CO) \leq 1000$
0.2	0.5

排烟热损失(q_4)

按附录 A-2 取值。

$$q_4 = \frac{Q_{\text{net}}}{100} \times \left(\frac{C_{\text{H}_2\text{O}}}{100 - C_{\text{H}_2\text{O}}} + \frac{C_{\text{H}_2}}{100 - C_{\text{H}_2}} \right)$$

表 5-3 飞灰、漏煤、炉渣含灰量占入炉燃料总灰量的重量百分比(%)

燃烧方式	煤种		
	飞灰(α_{fh})	漏煤(α_{lm})	炉渣(冷灰)(α_{lz})
往复炉排	20 ~ 10	5	75 ~ 85
链条炉排	20 ~ 10	5	75 ~ 85
抛煤机炉排	30 ~ 20	5	65 ~ 75
流化床	50 ~ 40	—	50 ~ 60
煤粉炉	90 ~ 80	—	10 ~ 20
水煤浆	80 ~ 70	—	20 ~ 30

注 2: 在选取时, 应满足 $\alpha_{fh} + \alpha_{lm} + \alpha_{lz} = 100$ 。

(3) 燃油、燃气锅炉, q_4 为 0。

5.5.4 散热损失(q_5)

(1) 锅炉实际运行出力不低于额定出力的 75% 时, 散热损失(q_5)可直接按表 5-4 选取;

表 5-4 锅炉额定出力下散热损失(q_5)

锅炉额定出力	t/h	≤4	6	10	15	20	35	≥65
		MW	≤2.8	4.2	7.0	10.5	14	29
散热损失 q_{5ed}	%	2.9	2.4	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8

(2) 当锅炉实际运行出力低于额定出力的 75% 时, 散热损失(q_5)可用表 5-4 的值按照公式(5-3a)、(5-3b)修正:

$$q_5 = q_{5ed} \frac{D_{ed}}{D_{sc}} \quad (5-3a)$$

$$q_5 = q_{5ed} \frac{Q_{ed}}{Q_{sc}} \quad (5-3b)$$

(3) 当锅炉实际运行出力低于额定出力 30% 时, 按 30% 出力条件进行修正; 无法计量锅炉出力时, 实际出力按额定出力的 65% 计算;

(4) 当采用锅炉运行工况热效率详细测试方法对锅炉效率进行验证测试时, 也应当按照上述第(2)、(3)款的原则进行 q_5 的修正。

5.5.5 灰渣物理热损失(q_6)

灰渣物理热损失(q_6), 只计算炉渣的物理热损失, 飞灰、漏煤的物理热损失不计, 见公式(5-4):



物、有视热热的锅炉累计输出热量核算安装在锅炉出口与进烟时以显示数据的差进行计算。见公式(3-3)。其同址的流量表、温度计测量介质的环流量和锅炉进出口累计热量进行核算：

$$Q_{\text{出}} = Q_{\text{出}} - Q_{\text{进}}$$

锅炉燃料消耗量是考核周期内年若燃料以燃料量是考核周期内以燃料消耗量计算的。燃料消耗量以各煤种入炉量按低

$$Q_{\text{出}} = \sum_{i=1}^n Q_i \times 10^3$$

锅炉所配各主要辅机、辅助设备总消耗量是考核周期内以考核周期开始、结束时电度表读数之差法

$$Q_{\text{出}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 + Q_7 + Q_8 + Q_9 + Q_{10} + Q_{11} + Q_{12} + Q_{13} + Q_{14} + Q_{15} + Q_{16} + Q_{17} + Q_{18} + Q_{19} + Q_{20} + Q_{21} + Q_{22} + Q_{23} + Q_{24} + Q_{25} + Q_{26} + Q_{27} + Q_{28} + Q_{29} + Q_{30} + Q_{31} + Q_{32} + Q_{33} + Q_{34} + Q_{35} + Q_{36} + Q_{37} + Q_{38} + Q_{39} + Q_{40} + Q_{41} + Q_{42} + Q_{43} + Q_{44} + Q_{45} + Q_{46} + Q_{47} + Q_{48} + Q_{49} + Q_{50} + Q_{51} + Q_{52} + Q_{53} + Q_{54} + Q_{55} + Q_{56} + Q_{57} + Q_{58} + Q_{59} + Q_{60} + Q_{61} + Q_{62} + Q_{63} + Q_{64} + Q_{65} + Q_{66} + Q_{67} + Q_{68} + Q_{69} + Q_{70} + Q_{71} + Q_{72} + Q_{73} + Q_{74} + Q_{75} + Q_{76} + Q_{77} + Q_{78} + Q_{79} + Q_{80} + Q_{81} + Q_{82} + Q_{83} + Q_{84} + Q_{85} + Q_{86} + Q_{87} + Q_{88} + Q_{89} + Q_{90} + Q_{91} + Q_{92} + Q_{93} + Q_{94} + Q_{95} + Q_{96} + Q_{97} + Q_{98} + Q_{99} + Q_{100}$$

消耗量的计算，见公式(3-5)：

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录

附件 1 工况数据埋置试验记录



1. 热水锅炉省油的原理和炉的热效

燃料

状态下以固态形式存在的燃料，如无烟煤、褐煤、泥

油类

状态下以液态形式存在的燃料，包括燃料油、工业

气体燃料

状态下以气态形式存在的燃料，包括天然气、高炉煤气、

城市煤气等。

发热量

指单位质量（或单位体积）的燃料完全燃烧时所放出的热量。

其中烟气中水蒸气凝结水的热量

↑

China Special Equipment Safety

A11 测试方法

A11.1 正平衡法

直接测量输入热量和输出热量来确定效率的方法。

A11.2 反平衡法

通过测定各种燃烧产物热损失和锅炉散热损失来确定效率的方法。

收到基水分

内化燃料炉入炉燃料煤量

内化炉系统入炉某种燃料量

内化炉系统单位蒸发量平均消耗煤量

内化炉系统单位蒸发量平均消耗燃料量

内化炉系统单位蒸发量平均消耗燃料折算煤量

内化炉系统单位输出热量平均消耗燃料折算煤量

炉渣可燃物含量

漏煤可燃物含量

炉渣可燃物含量

炉渣水分

内化炉系统单位蒸发量折算煤量

内化炉系统

累计蒸发量

内化炉系统

内化炉系统给水流量表累计给水

内化炉系统给水流量表累计给水

流量
流量
流量

量表累计给水

工业锅炉能效限定值及能效等级

工业锅炉系统介质(水或者有机热载体)

量

(蒸汽)额定工况锅炉系统介质(水或者有机热载体)耗

量表量

工业锅炉系统介质(水或者有机热载体)

量表量

考核

单位蒸发量耗水

考核

系统单位蒸发量平均介质取水

考核

量

考核

锅炉平均排污率

考核

系统平均排污率

考核

排烟、辅助设备及用户耗

考核

量

考核

量

考核

量

考核

量

考核

量

考核

量

考核

量

续表

序号	符号	名称	单位
50	$E_{xpi,Q}$	考核周期内锅炉系统单位输出热量平均消耗电量	kW·h/MJ
51	$m、n$	燃料计算系数	
52	$Q_{net,v,ar}$	燃料收到基低位发热量	kJ/kg 或 kJ/m ³
53	Q_{di}	考核周期内单台锅炉入炉某种燃料量低位发热量	kJ/kg 或 kJ/m ³
54	$Q_{rd,lj}$	考核周期内单台锅炉入炉燃料累计总热量	MJ
55	$Q_{d,lj}$	考核周期单台锅炉累计输出热量	MJ
56	$Q_{d,js}$	考核周期结束时单台锅炉热量表累计输出热量	MJ
57	$Q_{d,ks}$	考核周期开始时单台锅炉热量表累计输出热量	MJ
58	Q_{xi}	考核周期内锅炉系统入炉某种燃料量收到基低位发热量	kJ/kg 或 kJ/m ³
59	$Q_{rx,lj}$	考核周期内锅炉系统入炉燃料累计总热量	MJ
60	$Q_{x,js}$	考核周期结束时锅炉系统热量表累计输出热量	MJ
61	$Q_{x,ks}$	考核周期开始时锅炉系统热量表累计输出热量	MJ
62	$Q_{x,lj}$	考核周期锅炉系统累计输出热量	MJ
63	q_2	排烟热损失	%
64	q_3	气体未完全燃烧热损失	%
65	q_4	固体未完全燃烧热损失	%
66	q_5	散热损失	%
67	q_{5ed}	锅炉额定出力下散热损失	%
68	q_6	灰渣物理热损失	%
69	t_{lk}	入炉冷空气温度	℃
70	t_{py}	排烟温度	℃
71	α_{fh}	飞灰含灰量占入炉煤总灰量的重量百分比	%
72	α_{lm}	漏煤含灰量占入炉煤总灰量的重量百分比	%
73	α_{lz}	炉渣含灰量占入炉煤总灰量的重量百分比	%
74	α_{py}	排烟处过量空气导致	
75	η_j	按照简单测试方法计算的锅炉热效率	%

注 B：本规则中气体(燃气、烟气)单位符号 m³的意义，为标准状态下测得的体积，单位为立方米，简称“标准立方米”。

附件 C

报告编号：

锅炉能效测试报告

项 目 名 称： _____

测 试 方 法： _____

锅 炉 型 号： _____

委 托 单 位： _____

测 试 地 点： _____

测 试 日 期： _____

(测试机构名称)

其内因整修完成。

的试验专用章或公章印解。

由质监站或检测单位分别做

封条报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日



目 录

一、锅炉能效测试综合报告	第 页
二、锅炉能效测试项目	第 页
三、锅炉能效测试测点布置及测试仪表说明	第 页
四、测试数据综合表	第 页
五、锅炉设计数据综合表	第 页
六、能效测试结果汇总表	第 页



一、锅炉能效测试综合报告

报告编号：

设备品种		锅炉型号	
总图号		产品编号	
制造单位			
测试地点		测试日期	年 月 日— 年 月 日
测试类型	<input type="checkbox"/> 定型产品热效率测试 <input type="checkbox"/> 锅炉热效率简单测试 <input type="checkbox"/> 锅炉热效率详细测试		
测试依据	1. 《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG G0002)； 2. 《工业锅炉能效测试与评价规则》(TSG G0003)； 3. 相应标准或者其他要求		
测试说明	[一般包括： 1.测试用燃料主要参数，是否符合设计要求； 2.测试用的方法； 3.锅炉机组布置(如单元布置)； 4.实际测试的运行工况及参数； 5.锅炉生产及投用日期； 6.燃料分析分包情况说明； 7.其他需要说明的内容]		
测试结论	测试工况		
	锅炉效率		
	排烟温度		
	过量空气系数		
	结论分析		
测试人员：			
测试负责人：	日期：	(测试机构测试专用章或者公章) 年 月 日	
编制：	日期：		
审核：	日期：		
批准：	日期：		

共 页 第 页

二、锅炉能效测试项目

报告编号：

序号	试 验 项 目		
1	锅炉出力		
2	正平衡 效率测试		
3	反平衡 效率测试		
编制：	日期：	审核：	日期：

共 页 第 页

三、锅炉能效测试测点布置及测试仪表说明

1. 测点布置

报告编号：

示意图



序号	测点名称	测点位置	测点数量
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
记录：	日期：	校对：	日期：

共 页 第 页

2. 测试仪表说明

报告编号：

序号	测试项目	仪表名称	仪表精度	仪表编号	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
编制：	日期：	审核：	日期：		

共 页 第 页

六、能效测试结果汇总表

报告编号：

测试次数	锅炉出力 t/h (MW)	正平衡效率 η_1 (%)	反平衡效率 η_2 (%)	平均效率(注) $\eta_{1.2}$ (%)	排烟温度 t_{py} (°C)	排烟处过量空气系数 (α_{py})	炉渣可燃物含量 Cl_s (%)
1							
2							
锅炉平均出力		t/h(MW)		锅炉热效率		%	

注：平均效率 $\eta_{1.2} = (\eta_1 + \eta_2) / 2$ 。

共 页 第 页